

# KRAJOWY CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr AC 158-UWB-W2413

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobów znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz.1966 z późniejszymi zmianami), niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego:

## Drzwi wewnętrzne dymoszczelne systemu ALUPROF MB-45

Zamierzone zastosowanie: w przegrodach dymoszczelnych jako drzwi wewnętrzne

Zakres wyrobów objętych certyfikatem zamieszczono w klasyfikacji o numerze 1488/C/2021/K/1 wyd. 1 o wiodącej klasie dymoszczelności Sa, S200 i dodatkowych cechach, stanowiący integralną część certyfikatu

objętego Polską Normą wyrobu:

### PN-EN 16034:2014-11

Norma PN-EN 16034:2014-11 musi być stosowane przez producenta łącznie z PN-EN 14351-2:2018-12

wprowadzonego do obrotu pod nazwą lub znakiem firmowym producenta:

**KAEMDE Sp. z o.o.**

**Bładowo 81, 89-500 Tuchola**

i produkowanego w zakładzie produkcyjnym:

**KAEMDE Sp. z o.o.**


**Bładowo 81, 89-500 Tuchola**

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia, wynikające z krajowego systemu 1, dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, w odniesieniu do deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu związanych z jego zamierzonym zastosowaniem, określonych w niniejszym certyfikacie, są stosowane oraz, że

**producent wdrożył system zakładowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania stałości tych właściwości.**

Niniejszy certyfikat został wydany po raz pierwszy w dniu **22 kwietnia 2022 r.** pozostaje ważny dopóki zastosowana Polska Norma wyrobu, metody oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie, oraz że nie zostanie on zawieszony lub cofnięty przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby.



Prezes  
CERTBUD Sp. z o.o.  
  
Barbara JAŚPIŃSKA

Warszawa, 22 kwietnia 2022 r.

Ważność niniejszego certyfikatu może być potwierdzona: [biuro@certyfikacja-certbud.pl](mailto:biuro@certyfikacja-certbud.pl)

# KRAJOWY CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr AC 158-UWB-W2413

## Drzwi wewnętrzne dymoszczelne systemu ALUPROF MB-45

1. Drzwi wewnętrzne systemu Aluprof MB-45 o klasie dymoszczelności Sa i S200 wg klasyfikacji 1488/C/2021/K/1 wyd. 1 pkt. 2.2.1.

Właściwości użytkowe	Wymagania normy PN - EN 16034:2014-11	Poziom i/lub klasa
Dymoszczelność	4.2	Sa, S200
Samozamykalność	4.4	C

2. Drzwi wewnętrzne systemu Aluprof MB-45 o klasie dymoszczelności Sa i S200 oraz klasie trwałości samozamykalności C5 wg klasyfikacji 1488/C/2021/K/1 wyd. 1 pkt. 2.2.2.

Właściwości użytkowe	Wymagania normy PN - EN 16034:2014-11	Poziom i/lub klasa
Dymoszczelność	4.2	Sa, S200
Samozamykalność	4.4	C
Trwałość samozamykalności badanie wielokrotnego zamykania/otwierania	4.5.2.1	5



Prezes  
CERTBUD Sp. z o.o.

  
Barbara JAŚPIŃSKA

Warszawa, 22 kwietnia 2022 r.